

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL-004

现场工作内容		交流低压电缆进场卸装。	
作业地点		电缆堆放区	
作业项目· 主要风险分析		吊装卸车。装卸人员及周边人员人身安全	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	现场组织管理满足安全施工要求 现场管理制度落实到位	
	平面 布置	现场布置合理。满足施工要求	
	安全 措施	安全施工措施已落实。	
现场 主要 问题	警戒带设置不完善		完善警戒带 复验意见: 已整改
	整改结果: 完善安全警戒带		
旁站 时间	开始	2018 年 9 月 17 日 13 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 9 月 17 日 17 时 30 分	
		卸装开始	
		卸装结束	

旁站监理人员 (签名): 杨振宇

施工负责人 (签名): 董水

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。