

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL-005

现场工作内容		直流电缆、通讯线路到场卸车	
作业地点		电缆堆放区	
作业项目 主要危险分析		吊装卸车及装卸人员周边人员的安全	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场组织管理满足安全施工要求。 现场管理制度落实到位	
	平面布置	现场布置合理, 满足施工要求。	
	安全措施	安全施工方案已落实。	
现场主要问题	卸车时, 安全警戒带不完善		完善安全警戒带
	整改结果: 完善安全警戒带		复验意见: 已整改
旁站时间	开始	2018 年 10 月 12 日 6 时 30 分	对应作业
	结束	2018 年 10 月 12 日 9 时 20 分	
		卸装开始 卸装结束	

旁站监理人员 (签名): 杨振中

施工负责人 (签名): 董水

说明:

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。