

安全旁站监理记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW 编号: GFDZJBM22-001

现场工作内容		夹具支架吊装作业	
作业地点		大自然厂区光伏区	
作业项目 主要危险分析		1、高空坠落 2、物体打击 3、车辆伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☐ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	吊装作业现场未拉设临时安全防护网		监理单位要求暂停作业 立即整改
	整改结果: 已按要求整改完成。		复验意见: 整改完毕
旁站 时间	开始	2019年8月24日 15时20分	对应 作业
	结束	2019年8月24日 16时10分	
旁站监理人员 (签名): 任远威		作业负责人 (签名): 唐宁	

