


安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		现场吊装组件		
作业地点				
作业项目 主要风险分析		施工人员必须佩戴安全帽，并做好安全措施		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6 名施工人员及 1 吊装司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	吊装机一台，半挂车一台；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全 措施			
现场 主要 问题	距离较近处有高压线		监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 要求施工方远离高压线施工			复验意见： 已按要求整改
旁站 时间	开始	2018 年 10 月 25 日 08 时	对 应 作 业	
	结束	2018 年 10 月 25 日 17 时		

旁站监理人员（签名）：张良玉 任志会

作业负责人（签名）：马建雄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。