


安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		机械区对集中式逆变器进行吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		施工人员必须佩戴安全帽，并做好安全措施	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8名施工人员及1吊装司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	随车吊一辆；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施		
现场 主要 问题	距离较近处有高压线，场地复杂松土坡较近		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方远离高压线施工，并远离松土坡，做好安全吊装		
旁站 时间	开始	2018年11月9日14时	对应 作业
	结束	2018年11月9日16时	

旁站监理人员（签名）：任志美、张良东

作业负责人（签名）：马建雄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。