


安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		中心区对箱变进行吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		施工人员必须佩戴安全帽，并做好安全措施	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 吊装司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	25T 吊车一辆，半挂车一辆；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施		
现场 主要 问题	场地复杂距离松土坡较近		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方远离松土坡，做好安全吊装		
旁站 时间	开始	2018 年 11 月 9 日 14 时	对应 作业
	结束	2018 年 11 月 9 日 16 时	

旁站监理人员（签名）：张良东 任志宏

作业负责人（签名）：赵立

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。