


安全旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-009

现场工作内容		机械区现场吊装组件（6箱）	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		施工人员必须佩戴安全帽，并做好安全措施	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6名施工人员及1吊装司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	吊装机一台，半挂车一台；周边无危险品库。符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施		
现场 主要 问题	现场土质较松		监理 有关 措施
	整改结果： 吊车四脚垫木块、木板		
旁站 时间	开始	2018年12月7日08时	对应 作业
	结束	2018年10月7日10时	
		复验意见： 合格已按要求整改。	

旁站监理人员（签名）：张良生

作业负责人（签名）：马贵雄

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。