

## 安全旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-007

|                                  |                             |                                                                                       |                            |                                   |          |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 现场工作内容                           |                             | 一次设备舱体、环网柜吊装                                                                          |                            |                                   |          |
| 作业地点                             |                             | 厂区内道路                                                                                 |                            |                                   |          |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |                             | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                            |                                   |          |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                    | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。施工人员已进行安全技术交底。                                    |                            |                                   |          |
|                                  | 平面<br>布置                    | 地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                              |                            |                                   |          |
|                                  | 安全<br>措施                    | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                               |                            |                                   |          |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 因在厂区内道路上进行吊运作业，需设安全员进行现场监督。 |                                                                                       | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 | 施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。 |          |
|                                  | 整改结果：<br>已设专职安全员进行现场监督。     |                                                                                       |                            | 复验意见：<br><br>能按照监理指令执行操作          |          |
| 旁站<br>时间                         | 开始                          | 2018 年 12 月 04 日 09 时 50 分                                                            |                            | 对<br>应<br>作<br>业                  | 现场准备工作就位 |
|                                  | 结束                          | 2018 年 12 月 04 日 10 时 20 分                                                            |                            |                                   | 现场整理工作完善 |

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 