

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-AQ-006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2018.12.18 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工地点: 外线                                                                      |
| 旁站监理的部位或工序: 铁塔组立                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 旁站监理开始时间: 09:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间: 17:00                                                               |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场指挥员2名、安全员2名、管理人员2名、卸车施工人员20名、司机1名。</li> <li>2、特种工种持证上岗, 人员配合到位, 吊车作业正常, 无违反强制性标准行为, 管理人员跟班作业。</li> <li>3、吊装作业区域设置有具体警戒线, 起重机吊臂旋转半径范围内, 禁止站人或者有人通过。</li> <li>4、吊装人员佩戴安全帽, 指挥人员配备对讲机。</li> <li>5、施工前对所有是施工人员进行安全交底, 确保施工安全。</li> <li>6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。</li> </ol> |                                                                               |
| <p>监理情况:</p> <p>施工开始时, 监理及时到位旁站, 作业人员安全帽都佩戴到位, 并由专人吊装、对讲机指挥, 吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| <p>现场问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 备注(包括处理结果):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| <p>承包单位: 四川宝能电力工程设计有限公司</p> <p>质检员: <u>韩树青</u></p> <p>日期: 2018年12月18日</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>程强</u></p> <p>日期: 2018年12月18日</p> |

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。