安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-AQPZ-009

现场工作内容		夹具吊装		
作业地点		车间门口场地		
作业项目主要危险分析		1.吊车钢丝绳、索具是否有损 2.吊装过程中索具是否挂靠牢固 3.吊车在作业时吊装臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立警戒线 3.现场管理人员及施工人员各自佩戴安全帽、安全带佩戴		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面手提面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通 施工人员已进行技术交底		
	平面布置	管理人员专责位，在整个吊装作业时指挥施工文明施工标准化管理规定		
	安全措施	各相关人员佩戴安全帽、安全带，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便实时掌握吊装安全，在吊车作业区域设立安全警戒线		
现场主要问题	无		监理有关措施	施工员佩戴安全帽、地面管理人员要时刻注意在吊装时吊臂下是否有人，高空坠物
	整改结果：无			复验意见：已按照监理指令进行操作
旁站时间	开始	2019年3月24日8时00分	对应作业	现场准备工作就绪
	结束	2019年3月24日10时00分		现场准备工作到位

旁站监理人员：刘晨瑞　　作业负责人：耿肖基

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。