

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-013

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		车间门口场地	
作业项目 主要风险分析 1. 吊车作业时，索具是否受损，吊装过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否中意，安全带佩戴			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交流	
	平面布置	管理人员就位在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	各相关人员佩戴安全带，安全带，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便实时掌握吊装安全，在吊车作业区域设立警戒线	
现场主要问题	无	整改结果： 无	施工人员佩戴安全带，地面管理人员要时刻注意在吊装时吊臂下是否有人，高空坠物
			复验意见： 已按照监理指令进行操作
旁站时间	开始	2019年3月29日9时00分	对应作业 现场准备工作就绪 现场准备工作到位
	结束	2019年3月29日11时00分	

旁站监理人员：刘晨瑞

作业负责人：耿健

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。