

安全旁站监理记录表

工程名称: 助残扶贫分布式光伏发电项目 (连云港市)

编号: ZHJL-PZJL-005

|                                  |          |                                                                                                                                                             |                             |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 现场工作内容                           |          | 屋面吊装                                                                                                                                                        |                             |
| 作业地点                             |          | 班庄镇屋面                                                                                                                                                       |                             |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |          | 坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳                                                                                                                                      |                             |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 1. 现场屋面及地面共配置施工人员 3 人, 原材料吊装到屋面, 满足现场施工需要。<br>2. 吊装方案已制定, 并以进行安全技术交底。<br>3. 安全负责人已到位, 并配有专人指挥。                                                              |                             |
|                                  | 平面<br>布置 | 1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2. 场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                       |                             |
|                                  | 安全<br>措施 | 1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。<br>2. 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>3. 吊机使用中回转半径内严禁站人。<br>4. 严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>5. 严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>6. 现场设置表示牌, 严禁无关人员进入现场。 |                             |
| 现场主要问<br>题                       | 符合要求     |                                                                                                                                                             | 监理<br>有关<br>措施<br><br>复验意见: |
|                                  | 整改结果:    |                                                                                                                                                             |                             |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2019年4月15日9时0分                                                                                                                                              | 对应<br>作业                    |
|                                  | 结束       | 2019年4月15日15时0分                                                                                                                                             |                             |

旁站监理人员 (签名):

徐文平

作业负责人 (签名):

许维锋