


安全旁站监理记录

工程名称:汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 编号 ZHJL-AQ-001

现场工作内容		垂直运输	
作业地点		D、E 厂房交流电缆分盘、C 厂房防护材料吊装	
作业项目主要危险分析		起吊料斗材料, 每次约 500Kg; 电缆起吊 3-5 吨离地 200mm; 吊车为 30 t 起吊器具检查, 安全防护用品到位。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	分包负责人到位, 配安全员一人, 辅助工 4 人, 佩戴安全帽	
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。	
	安全措施	能满足 (附图)	
现场主要问题	无		经检查起吊方法, 人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。 车号: 复验意见: 无
	整改结果: 无		
旁站时间	开始	2019 年 5 月 12 日 7 时 30 分	对应作业
	结束	2019 年 5 月 12 日 12 时 10 分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

