


安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-002

现场工作内容		钢筋吊装	
作业地点		5#机位	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场地面共配置施工人员 5 人、原材料从车吊装到地面，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制定，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、吊机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置表示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问 题	符合要求		符合要求 复验意见：
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2019年8月26日14时0分	对应 作业 正常吊装 材料吊装到位
	结束	2019年8月26日15时30分	

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

张红军