

安全旁站监理记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-AQ-007

现场工作内容		基础环吊装	
作业地点		18#风机位	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人, 起重机失稳, 物体打击, 吊装物件失稳	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 现场地面共配置施工人员 8 人, 基础环从地面吊装到 18# 风机位处, 满足现场施工需要。 2. 吊装方案已制定, 并已进行安全技术交底。 3. 安全负责人已到位, 并配有专人指挥。	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2. 场地为硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2. 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3. 吊机使用中回转半径内严禁站人。 4. 严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5. 严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6. 现场设置标识牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	符合要求	监理 有关 措施	符合要求
	整改结果:		复验意见:
旁站时间	开始	2019 年 10 月 19 日 15 时 0 分	对应 作业
	结束	2019 年 10 月 19 日 17 时 0 分	
			基础环吊装开始 基础环吊装到位

旁站监理人员 (签名):

徐文平

作业负责人 (签名):

路红军