

安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-017

现场工作内容		基础环吊装就位	
作业地点		9#风机位	
作业项目 主要危险分析		1、高空坠落 2、物体打击 3、起重机失稳 4、吊卸物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场地面共配置施工人员 6 人，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品，设施的投入使用满足作业要求。 2、检查吊运人员资质 (合格)，机械设备运行 (良好)。 3、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 4、吊机使用中回转半径内严禁站人。 5、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 6、严禁在被运输，吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 7、现场设置标志牌，严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2020年7月21日 11时30分	对应 作业
	结束	2020年7月21日 14时50分	

旁站监理人员 (签名)：

任远威、李金平、高顺平

作业负责人 (签名)：

路红军



扫描全能王 创建