

安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-022

现场工作内容		集电线路电缆吊装卸货	
作业地点		材料堆场	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	无	监 理 有 关 措 施	无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2020年10月18日8:00分	对应 作业
	结束	2020年10月18日11:30分	
		卸货吊装开始 卸货吊装结束	

旁站监理人员（签名）：李远成

作业负责人（签名）：陈红军



扫描全能王 创建