

安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-023

现场工作内容		基础环吊装		
作业地点		7#风机位		
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；		
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。		
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。		
现场 主要 问题	无	监 理 有 关 措 施	无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2020年10月17日08时00分	对应 作业	基础环吊装开始
	结束	2020年10月17日11时30分		基础环吊装结束

旁站监理人员（签名）：任成

作业负责人（签名）：张红军

