

安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-030

现场工作内容		塔筒吊装	
作业地点		10#风机位	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 复验意见： 无
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2020年11月10日13时30分	对应 作业 吊装开始 吊装结束
	结束	2020年11月10日15时20分	

旁站监理人员（签名）：任远成

作业负责人（签名）：路红军



扫描全能王 创建