

# 安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-031

|                                  |                |                                                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 现场工作内容                           |                | 塔筒吊装                                                                                                                                                 |                                      |
| 作业地点                             |                | 13#风机位                                                                                                                                               |                                      |
| 作业项目                             |                | 坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳。                                                                                                                              |                                      |
| 主要风险分析                           |                |                                                                                                                                                      |                                      |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理       | 1、现场管理人员到位，机械准备到位；<br>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底；<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；                                                                                   |                                      |
|                                  | 平面<br>布置       | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                     |                                      |
|                                  | 安全<br>措施       | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；<br>3、吊车使用中回转半径内严禁站人；<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装；<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具；<br>6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。 |                                      |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无              |                                                                                                                                                      | 监理<br>有关<br>措施<br><br>复验意见：<br><br>无 |
|                                  | 整改结果：<br><br>无 |                                                                                                                                                      |                                      |
| 旁站<br>时间                         | 开始             | 2020年11月17日17时30分                                                                                                                                    | 对应<br>作业<br><br>吊装完成<br><br>吊装结束     |
|                                  | 结束             | 2020年11月17日18时00分                                                                                                                                    |                                      |

旁站监理人员（签名）：任远威

作业负责人（签名）：路红军



扫描全能王 创建