

安全旁站监理记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：

ZHJL-AQPZ-

现场工作内容		材料吊装	
作业地点		材料吊运点	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2.场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2.起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3.禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；	
现场主要问题	部分施工人员安全意识不强佩戴不规范		现场进行安全教育通知班组长负责人整改。
	整改结果： 全部施工人员正确规范佩戴安全帽合格。		复验意见： 符合要求
旁站时间	开始	2019年9月4日8时10分	对应作业
	结束	2019年9月4日10时30分	
		混凝土材料吊装	
		混凝土材料吊装	

旁站监理人员(签名): 颜博凡

作业负责人(签名): 霍晓兵