

安全旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号:

ZHJL-AQPZ-

现场工作内容		材料吊装	
作业地点		材料吊运点	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1.对施工人员前进行安全技术交底; 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求; 2. 场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求; 2. 起重机使用中回转半径内禁止人员通过; 3. 禁止在被运输、吊装的材料上站人, 放置材料;	
现场 主要 问题	部分作业人员未佩戴安全带。 中量。		监理单位 有关 措施 要求作业人员必须佩戴安全带。 中量。 复验意见: 合格。
	整改结果: 已进行安全教育。		
旁站 时间	开始	2019年10月3日8时40分	对应 作业
	结束	2019年10月3日10时40分	
		组体吊装 组体吊装	

旁站监理人员(签名): 廖芳A

作业负责人(签名): 曹晓平