

安全旁站监理记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：

ZHJL-AQPZ-

现场工作内容		材料吊装	
作业地点		材料吊运点	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2. 场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2. 起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3. 禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；	
现场 主要 问题	无		现场监督施工作业 符合要求
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2019年11月16日14时10分	对应 作业
	结束	2019年11月16日16时20分	箱变吊装

旁站监理人员（签名）：贺妙凡

作业负责人（签名）：霍晓生