

安全旁站监理记录表

工程名称: 勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-QFYY-AQPZ-03

现场工作内容		直立桥架安装	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		高空坠物; 钢绳断裂, 物品脱落; 风力较大吊篮晃动。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求; 2、施工人员具有相应资格, 施工人员已签订安全协议; 3、施工前已进行全员安全交底。	
	平面布置	1、施工现场 3 施工人员配合施工, 安全员组织疏导人群通过, 监理人员进行安全旁站并做记录; 2、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核, 方案满足施工要求; 2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳, 确保人身安全得到保障; 3、作业时禁止行人从吊篮下通过。	
现场主要问题	施工人员未佩戴安全带。		监理有关措施 施工人员佩戴 安全帽、安全带, 地面管理人员要时刻注意在吊装时吊臂下是否有人通过。 复验意见: 能按照简历里指令执行操作。
	整改结果: 		
旁站时间	开始	2019 年 9 月 26 日 14 时 0 分	对应作业
	结束	2019 年 9 月 26 日 17 时 0 分	
		开始前人、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员 (签名): 孙金长

作业负责人 (签名): 王乙