

安全旁站监理记录表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-002

现场工作内容		逆变器卸车	
作业地点		材料安放场区	
作业项目 主要风险分析		叉车卸车及施工人员的施工安全	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 1 人，施工人员 2 人；已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。	
	平面布置	施工作业区为材料放置点，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全措施	入场施工人员必须佩戴安全帽；	
现场主要问题	叉车司机未佩戴安全带 整改结果： 已现场整改。		已整改，必须佩戴安全带，方可进行作业 复验意见： 合格
	旁站时间	开始：2019年1月1日14时0分 结束：2019年1月1日14时5分	对应作业 现场物料混乱，人员分工不明 物料码放整齐，人员安排明确

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。