

安全旁站监理记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	5#基点打桩			
作业地点	 			
作业项目 主要危险分析	指挥员；安全帽；施工路面；屋面堆放；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	7 名施工人员及 1 名桩机司机；管理人员 5 人；指挥人员 2 人 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。		
	平面 布置	场地平整；		
	安全 措施	设置警示带，工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，打桩作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊及打桩要求，		
现场主要问题	打桩时使用钢丝吊装及机械设备存在脱落摇摆易发生安全事故；。		监理 有关 措施	
	整改结果： 要求施工方打桩前检查设备及绳索安全，确保紧固到位			复验意见：
旁站 时间	开始	2020 年 03 月 17 日 8 时		对应 作业
	结束	2020 年 07 月 17 日 17 时		

旁站监理人员（签名）：魏树成、高富海

作业负责人（签名）：张杰

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。