

安全旁站监理记录

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 编号 ZHJL-DZQH-004

现场工作内容		组件材料垂直运输	
作业地点		A-4 库房	
作业项目主要风险分析		起吊材料，每次约 500Kg；吊车为 25 t 起吊器具检查，安全防护用品到位。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	分包负责人到位，配安全员一人，辅助工 3 人，佩戴安全帽，设置警示带	
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。	
	安全措施	屋面材料及时分散，能满足；	
现场主要问题	无		经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。
	整改结果：无		复验意见：无
旁站时间	开始	2020 年 6 月 20 日 15 时 00 分	对应作业
	结束	2020 年 6 月 20 日 19 时 00 分	
			正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：张 建

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

普洛斯山东片区

施工记录

天气：多云 33度 西南风≤3级 湿度 33%

地址：德州市齐河县齐众大道

项目名称：德州齐河普洛斯物流园
2.6MW分布式光伏发电项目

地点内容：A4库房组件吊装

时间：2020-06-20 17:50:02