

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏发电项目 编号：04

现场工作内容		组件吊装旁站		
作业地点		2#车间部位吊装		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，专职安全员在岗位指挥。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警界线，警示标志已竖在明显地方，按排专人 吊装指挥。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊 带无磨损，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题			监理 有关 措施	
	整改结果：			复验意见：
旁站 时间	开始	2020 年 04 月 27 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 04 月 27 日 18 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特
 点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采
 用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

