

# 安全旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项

编号：

JXM9-JL01-AQ-051

|                                  |          |                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 现场工作内容                           |          | 35KV 预制舱吊装就位                                                                                                                                         |              |
| 作业地点                             |          | 升压站                                                                                                                                                  |              |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |          | 坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳                                                                                                                               |              |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 1、现场管理人员到位，机械准备到位；<br>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底；<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；                                                                                   |              |
|                                  | 平面<br>布置 | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                     |              |
|                                  | 安全<br>措施 | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；<br>3、吊车使用中回转半径内严禁站人；<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装；<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具；<br>6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。 |              |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无        | 监理有<br>关措施                                                                                                                                           | 无            |
|                                  | 整改结果：无   |                                                                                                                                                      | 复验意见：无       |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2020 年 04 月 29 日 9 时 30 分                                                                                                                            | 对应<br>作业     |
|                                  | 结束       | 2020 年 04 月 29 日 14 时 30 分                                                                                                                           | 35KV 预制舱吊装结束 |

旁站监理人员（签名）：史光辉

作业负责人（签名）：池胜海

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建

