

旁站监理记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目		编号：ZDSD-A04-ZHJL-AQ-001	
日期及气候：2020.10.01		施工地点：常熟车饰厂内	
旁站监理的部位或工序：桥架与检修通道材料吊装			
旁站监理开始时间：15：30		旁站监理结束时间：18：00	
施工情况：人员准备充分，吊车一台，专职安全员现场指挥。			
监理情况：吊车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺,警示线未到位。			
发现问题：要求立即拉好警示线。			
处理意见：及时拉好警示线，否则不许吊装。			
备注（包括处理结果）：现场已及时拉好警示线。			
总承包单位： 专业工程师：_____ 日期：_____		项目监理机构： 旁站监理人员：_____ 日期：_____	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。