

旁站监理记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目		编号：ZDSD-A04-ZHJL-AQ-003	
日期及气候：2020.10.19		施工地点：常熟车饰厂内	
旁站监理的部位或工序：组件吊装			
旁站监理开始时间：13：30		旁站监理结束时间：18：00	
施工情况：人员准备充分，钗车台，吊车一台，专职安全员现场指挥。			
监理情况：检查钗车、吊车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺,警示线到位。			
发现问题：要求吊带穿好及时后远离吊臂。			
处理意见：要求专职安全员对工人进行安全教育。			
备注（包括处理结果）：专职安全员对工人进行了安全教育。			
总承包单位： 专业工程师：_____ 日期：_____		项目监理机构： 旁站监理人员：_____ 日期：_____	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。