

旁站监理记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A04-ZHJL-AQ-004

日期及气候：2020.10.22	施工地点：常熟车饰厂内
旁站监理的部位或工序：桥架与检修通道材料吊装	
旁站监理开始时间：6：30	旁站监理结束时间：18：00
施工情况：人员准备充分，吊车一台，专职安全员现场指挥。	
监理情况：检查钡车、吊车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺。	
发现问题：未拉好警示线。	
处理意见：应及时拉好警示线，否则不许吊装。	
备注（包括处理结果）：现场已及时拉好警示线。	
总承包单位： 专业工程师： _____ 日期： _____	项目监理机构： 旁站监理人员： _____ 日期： _____

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。