安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-006

日期及气候：2020.11.25、阴转小雨 19/15℃	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：3号 主线 铁塔组立	
旁站监理开始时间： 7:30	旁站监理结束时间： 17:00

施工情况：铁塔组立过程严格按照施工方案和规范要求进行，铁塔组立现场工作票、施工机具、材料准备、满足使用需要。铁塔组立技术、安全交底按设计和规范要求开展。地锚埋设、临时拉线、架设满足铁塔组立要求。

监理情况

检查铁塔安装图、铁塔组立施工作业指导书、工艺技术措施等已能满足铁塔组立要求。检查参加铁塔组立的登高人员，特殊操作人员已具备上岗条件，且经过技术安全交底。

发现问题：

1、高处作业人员不正确使用安全带、随意向地面抛掷工器具。

处理意见：

1、要求施工人员正确使用安全带等器具，不得随意向地面抛掷工器具。

备注（包括处理结果）：

满足相关要求

承包单位：

安检员：雷建军

日　期：　2020 年 11月25日

项目监理机构：

旁站监理人员：尹忠贤

日　　　期：2020 年 11 月25 日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。