安全旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S—JL--XLQAQPZ-019

日期及气候：2020.12月-9日 多云 17/4℃	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：B2 铁塔组立	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：铁塔组立严格按照施工方案和规范进行。铁塔组立技术交底按设计规范要求展开。地锚埋设、临时拉线架设满足铁塔组立要求	
监理情况：检查铁塔施工图，铁塔组立施工作业指导书、施工技术措施等已准备、满足铁塔组立要求。检查铁塔组立人员具备上岗资格并进行技术交底。	
发现问题： 各别人员未戴安全帽。	
处理意见：口头通知安全员： 要求施工人员正确使用安全带、安全帽等器具。	
备注（包括处理结果）： 满足施工相关要求	
承包单位： 安检员：孟建军 日　期：2020年12月9日	项目监理机构： 旁站监理人员：严正贤 日　期：2020年12月9日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。