

安全旁站监理记录表

工程名称:江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

编号 ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	9#厂房屋面组件吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险 分析	指挥人员; 警示带; 安全帽; 施工路面; 屋面堆放;		
施工现场 安全文明 施工 评价	组织 管理	20 名施工人员及 1 名吊装车司机; 管理人员 2 人; 指挥人员 1 人 施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	屋面平整; 吊装时水泥地面平整。	
	安全 措施	设置警示带, 工人佩戴安全帽, 屋面信号员指挥并穿好反光背心与系好安全带。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换, 起吊作业时, 要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求, 严禁吊车超载作业。	
现场主要 问题	吊装时, 吊车臂下及转弯半径内严禁站人		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果: 已责令人员撤出吊车半径作业内		
旁站 时间	开始	2020 年 12 月 24 日 9 时	对应 作业
	结束	2020 年 12 月 24 日 16 时	

旁站监理人员 (签名): 李德 2020.12.24.

作业负责人 (签名): 朱永



由 扫描全能王 扫描创建