

旁站监理记录表

工程名称：南通重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

编号：NTZH-AQPZ-001

日期及气候：2021.03.30	施工地点：振华厂区仓库
旁站监理的部位或工序：屋面光伏支架材料吊装	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况：人员准备充分，吊车一台，叉车一台，管理人员现场指挥。	
监理情况：吊车、叉车操作人证合一，吊带无磨损，钢丝绳无磨损、无毛刺。	
发现问题：未拉好警示线。	
处理意见：应及时拉好警示线，否则不许吊装。	
备注（包括处理结果）：现场已及时拉好警示线。	
总承包单位： 专业工程师： <u>徐小晋</u> 日期： <u>2021.3.30.</u>	项目监理单位： 旁站监理人员： <u>[Signature]</u> 日期： <u>2021.03.30</u>

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存两份。