安全旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项　　编号：JXM9-JLAQPZ-001

日期及气候：2021 年 4 月 13 日 天气：晴	工程地点：ABN2#基坑
旁站监理的部位或工序：ABN2#塔机基础土方开挖	
旁站监理开始时间：07：10	旁站监理结束时间：　19：30

施工情况：

1、施工前进行安全交底，施工人员及各项准备工作到位。
2、挖掘机证件齐全，司机有操作证。
3、ABN2#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。
4、按照方案进行开挖，放坡，并及时支护。
5、基坑开挖后，及时设置临边防护杆栏。

监理情况：

1、检查坑基开挖前的准备工作：施工员、安全员在场，施工前进行安全交底。
2、检查挖掘机性能良好，证件齐全，司机有操作证。
3、检查 ABN2#基坑开挖设置专人警戒，挖掘机作业半径禁止有人。
4、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督，控制，指导。
5、检查基坑开挖后，临边防护栏杆符合要求。
6、下午 19：30 完毕，安全完成 ABN2#基坑开挖施工任务。

发现问题：

发现基坑开挖过程中基坑边 3 米范围内堆土高度 2m。

处理意见：

立即停止开挖。基坑边堆土进行卸载，开挖过程中基坑边 1 至 3 米范围内堆土高度不得超过 1.5m，已整改符合要求。

备注：

ABN2#基坑开挖未发生安全事故。

施工单位（章）： 安全工程师：马建明 2021年04月13日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：郑超 2021 年04月13 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。