

安全监理旁站记录

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目 天气: 晴 温度: 11-17℃ 风力: 3 级

编号: GYPDBFD-ZHJL-AQPZ-

现场工作内容	风机101、152叶轮、106塔筒及机舱安装		
作业地点	风机101、152、106井机位		
作业项目 主要危险分析	1) 机械撞击☑、2) 物体打击☑、3) 高空坠落☑。		
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1) 管理人员 3 人; 2) 施工人员 18 人; 3) 吊装司机 4 人; 4) 现场管理人员对施工人员进行安全技术交底工作☑。	
	平面 布置	1) 安全文明施工平面布置合理☑、2) 场地平整和承载力符合吊装要求☑;	
	安全 措施	1) 施工人员劳动防护用品使用到位☑, 2) 机械作业人员持证上岗☑, 3) 机械设备无安全隐患, 并对各种机械设备进行定期检修或更换☑。	
现场主要问题	1) 未设置警示带、安全警示标语☑。 2) 安全防护设施未设置到位☑ 3)		已责令施工单位进行整改完善;
	整改结果: 施工方施工区域拉警示带及安装警示标语		复验意见: 经复查符合安全文明施工条件
旁站 时间	开始	2021 年 10 月 23 日 9 时	对应 作业
	结束	2021 年 10 月 23 日 15 时	吊装施工结束

旁站监理人员 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。