

安全旁站监理记录表

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目编号：GAWH-ZHJL-AQPZ-09

现场工作内容		组件吊装	
作业地点			
作业项目 主要危险分析		安全帽、机械安全隐患、吊装作业	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	24 名施工人员，管理人员 2 名，施工人员到现场后由现场管理人员进行安全技术交底	
	平面布置	场地平整	
	安全措施	工人佩戴安全帽，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，吊装作业前，先检查机械设备是否存在安全隐患，并对应各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场主要问题	整改结果：	无 无	无 无
	旁站时间	开始 结束	对应作业 复验意见： 无

旁站监理人员（签名）

公安县杨家厂镇万华禾香板业
17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

作业负责人

项目部



扫描全能王 创建