


安全旁站监理记录表

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

编号: GFLP-AQPZ-001

旁站的关键部位、工序	进场管桩吊卸安全旁站	施工单位	湖北省电力勘测设计院
旁站开始时间	2021 年 10 月 26 日 10 时 00 分	旁站结束时间	2021 年 10 月 26 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员 5 人, 已进行安全交底; 2、安全员、信号司索工及机械操作人员持证上岗, 安全管理人员均已到位; 3、设备投入: 50T 吊车 1 台, 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜; 4、现场布置合理, 能满足施工安全要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
发现的问题及处理情况: 检查发现个别施工人员未戴安全帽, 已要求立即整改。 整改后复查, 符合要求。  旁站人员(签字): <u>孔金才</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>26</u> 日			

注: 本表一式一份, 监理单位留存。

