

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号: CZZH-YZJN-AQPZ-004

现场工作内容		光伏区 (预制管桩卸桩)		
作业地点		 河南省禹州市晶能50MW光伏 发电项目 施工区域: 光伏区 施工内容: 预制管桩吊装 拍摄时间: 2022.04.28 11:18 天气: 中雨 10℃ 地点: 许昌市·张得三中 监理单位: 常州正衡电力工程监理有 限公司		
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业, 高处落物。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员; 管理人员 1 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交 底。		
	平面 布置	场地平整。		
	安全 措施	工人佩戴安全帽、临边防护已到位、吊装工具牢靠合格、查看特种人员操作证、 现场有专职安全人员指挥、安全措施满足作业条件。		
现场 主要 问题	无	监 理 有 关 措 施	无	
	整改结果:		复验意见:	
旁站 时间	开始	2022 年 04 月 28 日 08 时 30 分	对 应 作 业	吊装施工开始
	结束	2022 年 04 月 28 日 12 时 00 分		吊装施工结束

旁站监理人员 (签名): 李和平

作业负责人 (签名): 彭纪森

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。