

## 安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20220308

|                      |          |                                                                                     |                |          |        |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| 现场工作内容               |          | 数字产业经济园（一期）25#、26#和 30#楼屋顶支墩和支架吊运                                                   |                |          |        |
| 作业地点                 |          | 园区 25#、26#和 30#楼屋顶                                                                  |                |          |        |
|                      |          |  |                |          |        |
| 作业项目主要<br>危险分析       |          | 园区 25#、26#和 30#楼屋顶吊运支墩和支架易散落。                                                       |                |          |        |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理 | 20 名施工人员；管理人员 2 人，施工人员到场后，由现场管理人员进行安全技术交底。                                          |                |          |        |
|                      | 平面<br>布置 | 该屋顶为混凝土屋顶，屋顶女儿墙高度达较高，物品和人员无从女儿墙翻落的危险。兼职司吊指挥人员楼顶和楼下各一人，利用对讲机进行沟通。                    |                |          |        |
|                      | 安全<br>措施 | 要求工人佩戴安全帽，行走时注意屋顶消防管道的磕拌。                                                           |                |          |        |
| 现场<br>主要<br>问题       | 无        |                                                                                     | 监理<br>有关<br>措施 | 无        |        |
|                      | 整改结果：无   |                                                                                     |                | 复验意见：无   |        |
| 旁站<br>时间             | 开始       | 2022 年 03 月 08 日 13 时 00 分                                                          |                | 对应<br>作业 | 吊运施工开始 |
|                      | 结束       | 2022 年 03 月 08 日 16 时 30 分                                                          |                |          | 吊运施工结束 |

旁站监理人员（签名）：

薛

作业负责人（签名）：

王中齐