



GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期) 396.9KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-AQPZ-002

现场工作内容	施工区(组件、辅材吊装)		
作业地点	1号楼、2号楼 		
作业项目 主要危险分析	安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业, 高处落物。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6名施工人员; 管理人员1人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	场地平整。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽、临边防护已到位、吊装工具牢靠合格、安全措施满足作业条件。	
现场 主要 问题	现场施工区域未设置彩带警戒线		监理 有关 措施
	整改结果: 		
			要求施工单位在施工吊装区域设置彩带警戒线和警示标语
			复验意见: 
旁站 时间	开始	2022年05月26日08时10分	对应 作业
	结束	2022年05月26日11时30分	
			吊装施工开始
			吊装施工结束

旁站监理人员(签名): 作业负责人(签名): 

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别设备