

# 安全旁站监理记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：HFTW-AQPZ-015

|                     |                              |                                                                                                                                   |                   |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 现场工作内容              |                              | PHC 管桩到场卸车、25 吨汽车吊 1 辆、半挂车 2 辆、施工人员 3 名。                                                                                          |                   |
| 作业地点                |                              | 光伏区 B 区                                                                                                                           |                   |
| 作业项目<br>主要危险<br>分 析 |                              | 1. 机械伤害<br>2. 高处坠落<br>3. 物体打击                                                                                                     |                   |
| 施工现场安全文明施工评价        | 组织管理                         | 1. 施工方案已审批，方案满足要求；<br>2. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证；<br>3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜；<br>4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |                   |
|                     | 平面布置                         | 1. 对起吊区域拉好警示带；<br>2. 吊车周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志；<br>3. 吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域；<br>4. 施工区域现场布置满足吊装安全要求。                    |                   |
|                     | 安全措施                         | 1. 编制施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。<br>2. 吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因打桩设备吊绳卡断。<br>3. 吊车操作人员听从地面专业人员指挥，把打桩设备吊至指定区域。                     |                   |
| 现场主要问题              | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br><br>无 |                                                                                                                                   | 监 理<br>有 关<br>措 施 |
|                     | 整改结果： /                      |                                                                                                                                   | 复查意见： /           |
| 旁站时间                | 开始                           | 2022 年 10 月 15 日 14 时 20 分                                                                                                        | 对 应<br>作 业        |
|                     | 结束                           | 2022 年 10 月 15 日 16 时 25 分                                                                                                        |                   |
|                     |                              | 开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                          |                   |

旁站监理人员（签名）：高振军

作业负责人（签名）：刘洪连



扫描全能王 创建