


安全旁站监理记录

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		箱变吊装		
作业地点		开关站		
作业项目主要危险分析		25T 汽车吊, 每次约 8000Kg; 汽车吊绳索器具检查, 安全防护用品到位。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	总包负责人到位, 配安全员一人, 辅助工 2 人, 佩戴安全帽, 设置警示带		
	平面布置	现场周围符合汽车吊吊装。汽车吊设备能满足要求。		
	安全措施	能满足。		
现场主要问题	无	监理有关措施	经检查垂直运输方法, 人员能满足施工方案要求。并检查吊装施工操作人员有证件。	
	整改结果: 无		复验意见: 无	
旁站时间	开始	2022 年 11 月 23 日 14 时 00 分	对应作业	正常
	结束	2022 年 11 月 23 日 16 时 00 分		正常

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。