

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂房屋顶 1818.8KWp 分布式光伏发电项目

编号：JZL6-WHGX-PZ-006

现场工作内容		B1 屋顶下墙交流电缆桥架安装	
作业地点		武汉光迅科技股份有限公司厂区内	
作业项目 主要风险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊车作业区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分作业区域与非作业区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、检查吊篮是否固定牢靠，检查登高作业人员操作证及安全带。 3、作业人员进入吊篮，挂好安全带，携带对讲机与吊车司机沟通。 4、作业区域拉安全警示带。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令：
	整改结果：		复查意见：
旁站时间	开始	2022年11月10日 8时20分	对应作业
	结束	2022年11月10日17时10分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：熊泉

作业负责人（签名）：[Signature]

