

旁站监理记录

工程名称:天合阳光储能150mw光伏+渔光互补项目,

编号:003

旁站的关键部位、 关键工序	升压站,逆变器吊装就位	施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司,
旁站开始时间	2023年02月10日10时00分	旁站结束时间	2023年02月10日11时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

- 1.施工外架已审批,外架满足要求
- 2.人员具有相应的资格,已签订租赁及安全协议,进行前已进行安全签证.
- 3.现场已安排专人进行指挥及监护,安全交底及现场的交通安全,
- 4.施工前已进行安全交底并安全进行签字.
- 5.已对现场设备的吊杆工作,已对吊装区域拉好警示带.
- 6.已对周围用提示围栏进行隔离,并悬挂禁止跨越标志,
- 7.施工区域现场布置已满足安全要求.
- 8.编制吊装施工方案并报监理单位进行审核,外架满足吊装要求.
- 9.听从人员听从地面安全人员指挥,直至拉至指定区域,
- 10.吊装落地需外设置平整地面,不得倾斜

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

曾锐

日期:2023年02月10日

注:本表一式一份,项目监理机构留存。