

旁站监理记录

工程名称: 天台肥城石锅150MW农光渔光互补2项工程

编号: 005

旁站的关键部位、 关键工序	升压站预制舱二层吊装就位, 35kV设备舱.	施工单位	漳州天台智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2023年02月09日14时25分	旁站结束时间	2023年02月09日16时00分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工区域已审批, 方案满足要求.
2. 施工人员持有相应的证件, 已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全验证.
3. 现场已安排专人进行指挥及监护, 安全负责人现场的安全事宜.
4. 施工前已进行了安全技术交底并全员签字.
5. 做好现场设备的保护工作, 对吊装区域拉好警戒带.
6. 周围已用提示围栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志.
7. 施工区域现场布置满足安全要求.
8. 编制吊装施工方案并报监理单位审批, 方案满足吊装要求.
9. 操作人员听从地面安全人员指挥, 直至拉至指定区域.
10. 吊装落地后放置于地面, 不行倾斜.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

周金堂

日期: 2023年02月09日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。