

安全旁站监理记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-PZ-AQ-

现场工作内容		光伏区箱变一体机#39 吊装就位	
作业地点		光伏区箱变一体机吊装 1 台	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足要求。 2、施工人员具有相应的资格, 已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 5、做好现场设备的保护工作。	
	平面布置	1、对吊装区域拉好警示带 2、周围用提示遮拦进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志 3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离, 轨道区垫土夯实硬化路面, 支撑平稳 4、施工区域现场布置满足安全要求	
	安全措施	1、编制吊装施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足吊装要求。 2、操作人员听从地面安全人员指挥, 直至拉送至指定区域。 3、吊装落地需放置平整地面, 不得倾斜。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 现场施工人员未佩戴安全带 吊装区域未拉设警示带		监理指令: 作业人员必须佩戴安全带 吊装区域必须拉设警示带
	整改结果: 已按现场要求整改		
旁站时间	开始	2023 年 12 月 18 日 14 时 20 分	对 应 作 业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2023 年 12 月 18 日 16 时 40 分	

旁站监理人员 (签名): 王宇东

作业负责人 (签名): 魏 峰