

## 安全旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-PZ-AQ-

|                                  |                            |                                                                                                                                             |                                        |                   |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 现场工作内容                           | 光伏区箱变一体机#21、#33 吊装就位       |                                                                                                                                             |                                        |                   |
| 作业地点                             | 光伏区箱变一体机吊装 2 台             |                                                                                                                                             |                                        |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析                   | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击 |                                                                                                                                             |                                        |                   |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织管理                       | 1、施工方案已审批，方案满足要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。<br>5、做好现场设备的保护工作。 |                                        |                   |
|                                  | 平面布置                       | 1、对吊装区域拉好警示带<br>2、周围用提示遮拦进行隔离，并悬挂禁止跨越标志<br>3、吊装区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，轨道区垫土夯实硬化路面，支撑平稳<br>4、施工区域现场布置满足安全要求                                      |                                        |                   |
|                                  | 安全措施                       | 1、编制吊装施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足吊装要求。<br>2、操作人员听从地面安全人员指挥，直至拉送至指定区域。<br>3、吊装落地需放置平整地面，不得倾斜。                                                       |                                        |                   |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：        | 监 理<br>有 关<br>措 施                                                                                                                           | 监理指令：<br>作业人员必须佩戴好安全帽，浮船观新人员穿戴救生衣、救生圈。 |                   |
|                                  | 整改结果：                      |                                                                                                                                             | 复查意见：<br>符合要求。                         |                   |
| 旁<br>站<br>时<br>间                 | 开始                         | 2023 年 12 月 06 日 07 时 00 分                                                                                                                  | 对 应<br>作 业                             | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                                  | 结束                         | 2023 年 12 月 06 日 14 时 00 分                                                                                                                  |                                        | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：

龙佳新 王宇东

作业负责人（签名）：

魏峰